

FECO NT 03 ALTERAÇÃO DAS CAIXAS DE MEDIÇÃO, PERÍODO TRANSITÓRIO E IMPLANTAÇÃO

Comunicamos que, em virtude da entrada em vigor da modalidade tarifária branca a partir de 01.01.2018, tornou-se necessário alterar a instalação do disjuntor geral de proteção localizado dentro da caixa de medição, para após o medidor, ou seja, o medidor de energia ficará energizado permanentemente e para isto faz-se necessário alterar o modelo de caixa de medição, cuja NOVA, torna padrão a ligação do disjuntor após a medição.

Desta forma neste período de transição estamos estabelecendo um cronograma em relação aos tipos de caixas conforme abaixo:

- 1) Caixa NOVA (Disjuntor após a medição):** Obrigatória para as Unidades Consumidoras que aderirem à tarifa branca, optarem por microgeração e opcional para as demais até 30/09/2018.
- 2) Projetos Elétricos Antigos:** Projetos que foram rejeitados já deverão serem rerepresentados com as NOVAS caixas de medição.
- 3) Projetos Elétricos Novos:** Obrigatoriamente devem apresentar com as NOVAS caixas de medição.
- 4) Projetos Elétricos já aprovados, considerando as caixas de medição ANTIGAS (disjuntor antes da medição):** Serão aceitos e ligados com as caixas antigas até 30/09/2018, exceto as unidades consumidoras que aderirem à tarifa branca e microgeração.
- 5) Nos quadros de medição coletivos em policarbonato já instalados, cuja uma das unidades consumidoras aderir a tarifa branca, por questão de segurança, obrigatoriamente deverá ser substituída a tampa da caixa de medição ANTIGA pela tampa da caixa de medição NOVA, ou seja, para o novo padrão.**
- 6) É estabelecido a utilização de terminal retrátil nas extremidades dos fios que ligam a entrada e saída do medidor. Ver imagem do terminal abaixo.**



Observação: Conforme padrão já estabelecido, reiteramos que somente serão aceitas medições com caixas de policarbonato. Para quaisquer esclarecimentos a respeito ficamos à disposição através dos engenharia@cermoful.com.br ou adelcio@cermoful.com.br ou telefone 3434 8100.

Eng. Adelcio Cavagnoli
Crea/SC 055.064-5
Gerente de Distribuição/ Engenheiro Eletricista